

Firexo Instrucciones de extintor



Como utilizar tu extintor de incendios Firexo y sus advertencias de seguridad

Introducción

Te damos la bienvenida a tu nuevo extintor de incendios Firexo que extingue rápidamente todos los tipos de incendio.

Se recomienda que cualquiera que vaya a utilizar el extintor esté familiarizado con los contenidos de este documento.

Este extintor Firexo **ha sido probado a 35kv y es apto para utilizar sobre equipos eléctricos de 1000 voltios a una distancia de 1 metro conforme a la EN 3-7**. Probado y certificado de acuerdo con la EN 3-7, logrando las siguientes clasificaciones de seguridad según los estados Unidos.

0.1	GAL - 5A/13B/C/D & K
0.5	GAL - 13A/34B/C/D & K
1.5	GAL - 34A/113B/C/D & K
2.5	GAL - 55A/183B/C/D & K

Advertencias

- Gas comprimido o licuado bajo presión
- Descargar sólo en caso de incendio
- Solamente adecuado para los incendios probados, por ejemplo 'Clase D Magnesio', no es adecuado para otros tipos de metales que requieran una prueba distinta
- Mantener el extintor fuera del alcance de los niños
- En ningún caso lanzar el extintor al fuego, ya que puede explotar al calentarse
- Proteger de la baja temperatura – rango de temperatura de 10.4°F a 140°F
- Nunca dirigir el extintor hacia otra persona
- No utilizar sobre un equipo electrónico con más de 1000 voltios y asegurarse que el operador no pise agua para evitar electrocución
- Aunque Firexo simplifica la práctica del funcionamiento de sus extintores, se recomienda que las personas responsables contra la lucha de incendios, reciban formación sobre las técnicas de extinción de incendios y los peligros asociados. Es necesario seguir las directrices de la OSHA y de cada estado

Clases de Fuego

La Asociación Nacional de Protección de Incendios (NFPA) clasifica los incendios en las siguientes categorías y clases.



En caso de incendio;

1. Asegurarse de dar la señal de alarma.
2. Evacuar a todo el personal de la zona.
3. Asegurarse de llamar al departamento de bomberos

Utilizar el extintor Firexo conforme a este manual.

Dirección EEUU

Firexo Inc., 2435 E. Gill Road,
Port Clinton, Ohio, 43452, EEUU
419-573-6001, www.firexo.com

Como utilizar

Asegurarse de estar a una distancia mínima de 3 metros del fuego, con la espalda orientada hacia una salida segura y seguir las siguientes instrucciones;

1. **Extraer el pasador de seguridad**
2. **Apuntar hacia la base del fuego**
3. **Apretar la palanca y mover el extintor de lado a lado**

Asegurarse de que el operador descargue todo el contenido del extintor.



Sostener en posición vertical y extraer el pasador de seguridad



Apuntar hacia la base del fuego



Apretar la palanca y mover el extintor de lado a lado

Instalación, Inspección, Mantenimiento y Pruebas

Se recomienda que este extintor sea instalado, inspeccionado, mantenido y probado de acuerdo con la NFPA 10 (según corresponda) y este documento (recomendaciones de los fabricantes) por una empresa o personas con licencia o certificado que cumplan con los requisitos de la autoridad según jurisdicción. Lea todas las advertencias y instrucciones de este etiqueta.

Firexo Inc. recomienda que la inspección se lleve a cabo como mínimo mensualmente, así como asegurarse visualmente de la ausencia de posibles daños, de una correcta presión del indicador en color verde, que el cristal del manómetro no este roto y que las instrucciones operativas estén visibles.

Firexo Inc. recomienda una inspección anual realizada por una empresa o personas con licencia o certificado que cumplan con los requisitos de la autoridad según jurisdicción.

Firexo Inc. recomienda que este extintor se reemplace en los siguientes casos;

- Después del uso
- Uso accidental o parcial
- En caso de vandalismo
- En el mismo año deberá ser sometido a pruebas hidrostáticas, pero no más de 5 años a partir de la fecha de instalación

Las instrucciones del fabricante se pueden encontrar en www.firexo.com

*** NOTA *** Los extintores de incendios de 0.5, 1.5 y 2.5 galones son rellenables y recargables. El extintor Firexo de 0.1 galones no debe ser rellenado bajo ninguna circunstancia, debe de desecharse inmediatamente después de su uso.

Fichas de datos de seguridad

Como requiere la OSHA, las fichas de datos de seguridad deben de estar disponibles para todas las sustancias químicas contenidas en Firexo. Por favor, consulte www.firexo.com para ver las fichas de datos de seguridad.

Garantía limitada de Firexo

Firexo garantiza la ausencia de defectos y el correcto funcionamiento de sus extintores por un periodo de 5 años desde la fecha de su compra. Durante este periodo de garantía, cualquier posible defecto será corregido o reemplazado únicamente si se han utilizado piezas de repuesto originales. Esta garantía no cubre los fallos que puedan surgir como consecuencia de modificaciones del producto, alteraciones, uso incorrecto o posible exposición a un ambiente corrosivo, a una instalación no apropiada o a un mantenimiento incorrecto. Las garantías implícitas en este documento incluyen la de su correcto funcionamiento y comerciabilidad del producto y están limitadas al periodo establecido anteriormente. En ningún caso Firexo Inc. será responsable de ningún incidente o avería como consecuencia de un uso incorrecto de este producto. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos aunque usted pueda tener otros derechos legales que puedan variar dependiendo del estado en el que estén ubicados.